

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonywania konserwacji i serwisowania dźwigu osobowego

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) zaprasza do składania ofert na usługę konserwacji i serwisowania jednego dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

I. Zamawiający:

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Ul. Stawowa 27A

26-340 Drzewica

Tel. 48 3755110

www.rck.drzewica.pl rck@rck.drzewica.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EUR nie objęte przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem oferty jest konserwacja i serwisowanie dźwigu osobowego zainstalowanego w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy (RCK) przy ul. Stawowej 27A.

Ustala się następujące przeglądy konserwacyjne:

1) przegląd wykonywany raz na 30 dni – celem tego przeglądu jest bieżące sprawdzenie dźwigu pod kątem bezpieczeństwa jego użytkowania:

a) Maszynownia:

- sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego,
- kontrola działania wyłącznika głównego,
- sprawdzenie obwodów ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń,
- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów zabezpieczeń,
- sprawdzenie stanu styków i przekaźników,
- sprawdzenie stanu oleju w samosmarach i ewentualnie jego uzupełnienie,
- sprawdzenie stanu przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich stan zewnętrzny,

b) Kabina i rama kabinowa:

- sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowania oraz krążków linowych i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka,
- sprawdzenie stanu przewodników kabinowych i luzów na prowadnicach oraz stanu ich smarowania,
- wykonanie dwóch jazd w górę i w dół,
- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,
- sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji,
- sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, instrukcja obsługi,
- sprawdzenie działania fotokomórek lub bariery świetlnej,

c) Szyb:

- sprawdzenie drzwi przystankowych: działania łączników i rygli, regulacja, usunięcie usterek i smarowanie,
- sprawdzenie działania kaset wezwań,
- sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lub magnesów,
- sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych,
- sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej,
- sprawdzenie działania wyłączników dźwigu,

d) Podszybie:

- sprawdzenie mocowania przewodnic,
- sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków,
- sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „stop”.

2) przegląd wykonywany raz w roku – celem tego przeglądu jest gruntowna obsługa techniczna poszczególnych podzespołów i elementów dźwigu, zapewniająca odtworzenie stanu technicznego dźwigu:

a) Maszynownia:

- dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych,
- sprawdzić czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć,
- rozebranie styczników, oczyszczanie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków,
- oczyszczenie gniazd bezpiecznikowych i sprawdzenie czy wkładki są prawidłowe,
- uzupełnienie zniszczonych oznakowani na listwach zaciskowych aparatów elektrycznych oraz odkurzenie szaf sterowniczych,
- oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków,
- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby zgłoszenie użytkownikowi konieczności wymiany na nowe,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji, jaka powinna znajdować się w maszynowni,
- oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego i łączników bezpieczeństwa,
- oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych,
- oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów,
- sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,
- oględziny ramy kabinowej oraz jej połączeń z napędem, w przypadku stwierdzenia korozji ramy kabinowej, należy je po oczyszczeniu pomalować,

b) Szyb:

- oczyszczenie elementów dźwigu,
- sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice,
- sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek,
- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów elektrycznych,
- dokręcenie zacisków instalacji ochronnej,
- oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi przystankowych,

c) Podszybie:

- oczyścić podszybie z zanieczyszczeń,
- oczyścić styki i dokręcić przewody w aparatach elektrycznych.

Dane dźwigu:

- a) firma produkująca: Monitor Polska Sp. Z o.o.
- b) rok produkcji: 2014
- c) wysokość podnoszenia: 1,65 m
- d) wymiary kabiny: Dx 1100 mm Dy 2100 mm, wysokość 2200 mm
- e) udźwig: 1000 kg
- f) prędkość nominalna: 1 m/s

IV. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie: 01 stycznia 2018 roku

Zakończenie: 31 grudnia 2018 roku

V. Wymagania wobec firmy:

Wykonawca przeglądu ma obowiązek przestrzegać ustawy o dozorcze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego oraz zaleceń producenta dźwigu w zakresie konserwacji. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać dźwig w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację.

Czas dotarcia serwisu na miejsce w razie awarii – do 6 godzin.

Wykonawca przeglądu zobowiązany jest prowadzić dziennik konserwacji dźwigu – z aktualizowanymi na bieżąco wpisami. Dziennik konserwacji pozostaje w dyspozycji Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy i jest podstawą do fakturowania czynności konserwacyjnych.

W zakres konserwacji dźwigu wchodzi udział wykonawcy przeglądu w jego badaniach okresowych (zwyczajnych) przez organy dozoru technicznego.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętym opakowaniu na adres:
Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy ul Stawowa 27A do 29 września 2017 roku.

(W ofercie należy podać całkowity koszt usługi w kwocie netto oraz brutto wyrażonej w PLN)

Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Rozstrzygnięcie zapytania odbędzie się 2 października 2017 roku.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Drzewicy

mgr Krzysztof W. Kowalski